

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Břetislavova 683/52**

PSC, obce: **643 00 Bmo**

K.ú., parcelní č.: **Chrlice, 554/2, 554/1**

Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztahná plocha: **204,7 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55

Velmi
úsporná

B

82

Úsporná

C

109

Méně
úsporná

D

157

Nehospodárná

E

204

Velmi
nehospodárná

F

252

Mimořádně
nehospodárná

G


F

220,0

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn ■ Elektřina



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitele
prostupu tepla budovy

0,73 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla na
vytápění

167,5 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

213,4 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

187,2 kWh/(m²·rok)

F



Chlazení

0,0 kWh/(m²·rok)



Nucené větrání

0,0 kWh/(m²·rok)



Úprava vlhkosti

0,0 kWh/(m²·rok)



Příprava teplé vody

21,5 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

4,7 kWh/(m²·rok)

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **849 025.0**

Vyhotoveno dne: **12. květen 2026**

Podpis:

