PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Buková, 120 / 17
PSČ, místo: 64100, Brno
K.ú., parcelní č.: Žebětín (795674), 269
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 98 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.96	W/(m²·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	312	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	431	kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	395	kWh/(m²·rok)	G
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	33.0	kWh/(m²·rok)	A
Osvětlení	2.76	kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 782850.0
Vyhotoveno dne: 17.10.2025
Podpis: