

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dívnická č.p. 182
PSČ, obec: 763 21 Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze
K.ú., parcelní č.: Hrádek na Vlárské dráze [750077], st. 225
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 562,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 208,2 (98 %)
Elektrina - 3,8 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,14 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	211 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	377 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	340 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	31 kWh/(m ² .rok)	D
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Pavlína Kostelníková
Osvědčení č.: 1659
Kontakt: pavlina.kostelnikova@email.cz

Ev. č. průkazu: 579225.0

Vyhotoveno dne: 22.03.2024

Podpis:

